

# ZERTIFIKAT

Der Firma

**müller co-ax ag**  
Gottfried-Müller-Str. 1  
74670 Forchtenberg

wird für das Produkt

**Sicherheitsabsperreinrichtungen für Feuerungsanlagen**

vom Typ

**FK 25 DR**

die Konformität mit

**DIN EN 264:1991-07**

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

**Registernummer : 5S071/03**

**Dieses Zertifikat ist gültig bis 2008-03-31.**

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin



2003-06-30

  
ppa. Dr.-Ing. Michael Garmer  
- Leiter der Zertifizierungsstelle -

## Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 5S071/03 vom 2003-06-30

### Technische Angaben

**Bauart:** Sicherheitsabsperreinrichtung  
Schnellschlußvorrichtung  
**Ausführungen:** FK 25 DR NC, FK 25 DR NC E  
**Medium:** Heizöl EL, M, F und S  
Flüssiggas in flüssiger Phase  
**Anschlüsse:** Eingang: Flansch DN 25 PN 40 DIN 2635  
Ausgang: Flansch DN 25 PN 40 DIN 2635  
**zul. Betriebsüberdruck:** 40 bar  
**Nennndruck:** PN 40

### Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

TÜV Süddeutschland Bau und  
Betrieb GmbH - Prüflabor. für  
Kälte-, Klima- u. Wärmetechnik  
Ridlerstraße 65

80339 München

### Prüfbericht

STS 412 vom 19.03.1993  
Ergänzungsschreiben vom 1998-03-19  
V-A-1082-00/03 vom 2003-05-05

ky