

ZERTIFIKAT

Der Firma

müller co-ax ag
Gottfried-Müller-Str. 1
74670 Forchtenberg

wird für das Produkt

Sicherheitsabsperreinrichtungen für Feuerungsanlagen

vom Typ

FK 25 NC

die Konformität mit

DIN EN 264:1991-07

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer : 5S028/02

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2007-11-30.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin



2003-01-16


Dipl.-Ing. Jürgen Neun
- Geschäftsführer -

Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 5S028/02 vom 2003-01-16

Typbeschreibung

Ausführungen:

FK 25 NC ohne Stellungsanzeige

FK 25 NC P mit Stellungsanzeige

FK 25 NC E mit Stellungsanzeige und Endkontaktschalter

Technische Angaben

Bauart: Sicherheitsabsperreinrichtung,
Schnellschlußvorrichtung

Medium: Heizöl EL, M und S

Anschlüsse: Eingang Flansch DN 25 PN 40 DIN 2635
Ausgang Flansch DN 25 PN 40 DIN 2635

Nenndruck: PN 40

zul. Mediumtemperatur: + 140°C

zul. Umgebungstemperatur: - 10°C bis 60°C

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

TÜV Süddeutschland Bau und
Betrieb GmbH - Prüflabor. für
Kälte-, Klima- u. Wärmetechnik
Ridlerstraße 65

80339 München

Prüfbericht

STS 364 vom 1992-11-06

Ergänzungsschreiben vom 1997-09-11

V-A-1053-00/02 vom 2002-11-11 (auch nach zurückgezogene E DIN 32725)

ky